

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
деятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 007/0233

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: БУ "ЦСПСД".

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 15, тел. 36-04-15; centr_help@mtsr.omskportal.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 869,2 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже);
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2453 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1954 г., год последнего капитального ремонта: 2007 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 15.08.2023 г., капитального не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей)", БУ "ЦСПСД".

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 15, тел. 36-04-15; centr_help@mtsr.omskportal.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство труда и социального развития Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6, E-mail: omsk@omskmintrud.ru, тел. 25-25-01. 644043,

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое

обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения *(нужное подчеркнуть)*.

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг (временное проживание семьям с детьми, продуктовые наборы проживающим семьям, предоставление консультации юриста, психолога, срочные соц. услуги, предоставление массажа и др.).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно *(нужное подчеркнуть)*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории *(нужное подчеркнуть)*. В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений *(нужное подчеркнуть)*.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития *(нужное подчеркнуть)*.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 25, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 1-2.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки "ул. Берко Цемента" или "завод Газовой аппаратуры", автобус № 33, маршрутное такси № 6.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 210 – 280 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5 - 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная *(нужное подчеркнуть)*.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *(нужное подчеркнуть)*, не ровное асфальтовое покрытие, выбоины на пути движения от остановки, высокие бордюры,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет *(нужное подчеркнуть)*.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДЧ-В
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДЧ-В
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДЧ-В

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		4, 5, 6, 7, 11
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		2, 3, 8, 9, 11, 12, 13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-В		10, 14, 26, 27, 28, 29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		15, 16, 17,
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	ДЧ-В		18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		19, 20, 21, 22, 23, 24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В		4, 6, 7, 8, 25, 26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4): ДЧ-В.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Объект 1954 года постройки	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-	На территории установить направляющую знаковую информацию к доступному входу с пандусом	2023-2024 гг.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	При необходимости возможна помощь сотрудника	-
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	При необходимости возможна помощь сотрудника	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	При необходимости возможна помощь сотрудника	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Выделить контрастным цветом первую и последнюю ступени лестницы (наружной) с торца и на входе с пандусом.	2023 – 2024 гг.
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1	-	-	Рекомендуется устранение дверных порогов в кабинетах приема граждан, на кухне, в жилых комнатах. Высота порога не должна быть выше 0,014 м.	2024 – 2027 гг. по мере поступления финансирования
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема: - перед входами во внутренние помещения, в которых	2024 - 2026 гг. по мере поступления финансирования

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	-	-	Ситуационная помощь	-
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	1	-	-	-	-
4.8. Пандусы	1	-	-	У входа с пандусом кнопку обозначить пиктограммой «Инвалид»	2023 - 2024 гг. по мере поступления финансирования
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	Приобретен подъемник	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	1	-	-	Рекомендуется в санитарной комнате, возле умывальника и унитаза, оборудовать специальные крючки для костылей и других принадлежностей. В душевой должно быть анти - скользящее	2023 - 2025 гг. по мере поступления финансирования

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Управленческие решения покрытые, В одной кабинке следует оборудовать переносное или закрепленное на стене складное сиденье, расположенное на высоте не более 0,48 м от уровня пола, настенным поручнем. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. В соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.3	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	-	-	-	-
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	-	-	-	-
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	-	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	1	-	100%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	-	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	-	100%	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	100%	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	100%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	100%	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	-	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с	-	-	100%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	19 %	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	100%	-	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (знаковая информация)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (контрастным цветом ступени лестниц и пиктограмма у входа с пандусом на кнопке вызова)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация ОАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2023 – 2027 гг.**

в рамках исполнения **п.3.6 паспорта доступности.**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **ДЧ-В.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование: **с Министерством труда и социального развития Омской области. Министерством имущественных отношений Омской области.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **акт экспертной оценки от 23 апреля 2013 г.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: **http://zhit-vmeste.ru**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "20" марта 2013 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "23" апреля 2013 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "15" мая 2023 года № 007/0233

Руководитель


(подпись)
МП


(инициалы, фамилия)

Дата "18" мая 2023 года



АНКЕТА

объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: **БУ "ЦСПСД".**

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: **644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 15, тел. 36-04-15; centr_help@mtsr.omskportal.ru**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 869,2 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже);
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 2453 кв. м.

1.4. Год постройки здания: **1954 г.**, год последнего капитального ремонта: **2007 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **15.08.2023 г.**, капитального **не планируется.**

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): **Бюджетное учреждение Омской области "Центр социальной помощи семье и детям (с социальной гостиницей) ", БУ "ЦСПСД".**

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: **644023, г. Омск, ул. Комсомольский городок, д. 15, тел. 36-04-15; centr_help@mtsr.omskportal.ru**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: **государственная**, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, **региональная**, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство труда и социального развития Омской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: **644007, г. Омск, ул. Яковлева, д. 6 , E-mail: omsk@omskmintrud.ru, тел. 25-25-01. 644043,**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, **социальная защита**, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое

жилищный фонд, административные здания и учреждения
(нужное подчеркнуть).

Виды оказываемых услуг: предоставление социальных услуг
временное проживание семьям с детьми, продуктовые наборы
проживающим семьям, предоставление консультации юриста,
психолога, срочные соц. услуги, предоставление массажа и др.).

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том
числе проживанием, на дому, дистанционно (нужное подчеркнуть).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (нужное
подчеркнуть). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители
(законные представители), сотрудники объекта; все участники
образовательных отношений (нужное подчеркнуть).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на
кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями
умственного развития (нужное подчеркнуть).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (нужное
подчеркнуть).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 25,
количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных
групп населения, обслуживаемых в день 1-2.

2.8. Вместимость, пропускная способность 59 человек.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: до остановки
"ул. Берко Цемента" или "завод Газовой аппаратуры", автобус № 33,
маршрутное такси № 6.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 210 – 280 м.

3.2.2. Время движения (пешком): 5 - 10 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет
(нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой
сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,
визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), не ровное
асфальтовое покрытие, выбоины на пути движения от остановки,
высокие бордюры,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное
подчеркнуть).